

Misure Impianto di Prima Pioggia in Continuo Dissabbiatore - Disoleatore

Codice Articolo	Superficie (mq)	Volume Totale (mc)	Portata (lt/sec)	Diam. tubaz. (mm)	Codice Pozzetto Scolmatore	Vasca di Prima Pioggia Dissabbiatore-Disoleatore					
						Dimensioni esterne (cm)			Peso (q)	Peso Lastra di Copertura (q)	
						Larghezza	Lunghezza	Altezza		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)
SCOLM+DIS01	500	2,6	2,80	160	SCOLM0	125	180	150	19,6	8,4	11,2
SCOLM+DIS02	1000	3,8	5,60	160	SCOLM0	175	180	150	23,8	11,7	15,6
SCOLM+DIS03	1500	5,0	8,40	200	SCOLM0	180	240	150	47,1	16,1	21,5
SCOLM+DIS04	2000	6,0	11,20	200	SCOLM1	180	300	150	55,7	20,1	26,8
SCOLM+DIS05	2500	9,0	14,00	200	SCOLM1	180	320	200	71,2	21,5	28,6
SCOLM+DIS06	3000	10,5	16,80	200	SCOLM1	180	370	200	79,6	24,8	33,1
SCOLM+DIS08	3750	13,0	21,00	200	SCOLM1	246	320	200	88,2	29,3	39,1
SCOLM+DIS09	4500	15,0	25,20	200	SCOLM1	246	370	200	98,1	33,9	45,2
SCOLM+DIS10	5000	16,0	28,00	250	SCOLM2	246	320	250	102,5	29,3	39,1
SCOLM+DIS11	5500	19,0	30,80	250	SCOLM2	246	370	250	113,7	33,9	45,2
SCOLM+DIS12	6500	21,0	36,40	250	SCOLM2	246	420	250	124,9	38,5	51,3
SCOLM+DIS13	7000	24,0	39,20	250	SCOLM2	246	470	250	141,5	43,1	57,4
SCOLM+DIS14	8000	26,0	44,80	315	SCOLM2	246	520	250	152,7	47,7	63,6
SCOLM+DIS15	9000	30,0	50,40	315	SCOLM3	246	570	250	163,9	52,2	69,7
SCOLM+DIS16	9500	32,0	53,20	315	SCOLM3	246	620	250	175,1	56,8*	75,8*
SCOLM+DIS17	10500	35,0	58,80	315	SCOLM3	246	670	250	186,2	61,4*	81,9*

SCOLM+DIS18	11000	37,0	61,60	315	SCOLM3	246	720	250	202,8	66,0*	88,0*
SCOLM+DIS19	12000	40,0	67,20	315	SCOLM3	246	770	250	214,0	70,6*	94,1*
SCOLM+DIS20	12500	42,0	70,00	315	SCOLM4	246	820	250	225,2	75,2*	100,2*
SCOLM+DIS21	13000	45,0	72,80	315	SCOLM4	246	870	250	236,4	79,7*	106,3*
SCOLM+DIS22	14200	47,0	79,52	315	SCOLM4	246	920	250	247,6	84,3*	112,4*
SCOLM+DIS23	15000	50,0	84,00	315	SCOLM4	246	970	250	264,2	88,9*	118,5*

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

PER DIMENSIONAMENTI CON VOLUMI SUPERIORI A QUELLI RIPORTATI IN TABELLA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.