

Misure Impianto di Prima Pioggia con Disoleatore Interno

Codice Articolo	Superficie (mq)	Volume Utile Vpp+Vdis (mc)	Diam. tubaz. (mm)	Codice Pozzetto Scolmatore	Vasca di Prima Pioggia con Disoleatore Interno						Disoleatore
					Dimensioni esterne (cm)			Peso (qI)	Peso Lastra di Copertura (qI)		interno NS (lt/sec)
					Larghezza	Lunghezza	Altezza		h. 15 cm (C250)	h. 20 cm (D400)	
RAINDIS01	300	4,0	125	SCOLM0	180	240	150	52,5	16,1	21,5	2
RAINDIS02	500	5,0	160	SCOLM0	180	300	150	61,1	20,1	26,8	2

RAINDIS04	800	6,5	160	SCOLM0	180	270	200	70,2	18,1	24,1	2
RAINDIS05	1.000	7,5	160	SCOLM1	180	320	200	78,6	21,5	28,6	2
RAINDIS31	1.500	10,0	160	SCOLM1	246	320	200	98,6	29,3	39,1	2
RAINDIS32	1.750	11,5	160	SCOLM1	246	370	200	108,5	33,9	45,2	2
RAINDIS33	2.250	14,0	200	SCOLM1	246	420	200	118,4	38,5	51,3	2

RAINDIS114	2.500	16,0	200	SCOLM2	246	370	250	126,9	33,9	45,2	3
RAINDIS115	3.000	18,5	200	SCOLM2	246	420	250	138,1	38,5	51,3	3
RAINDIS116	3.500	21,0	200	SCOLM2	246	470	250	154,7	43,1	57,4	3
RAINDIS117	4.000	25,0	200	SCOLM2	246	570	250	177,1	52,2	69,7	4-8
RAINDIS118	4.500	27,0	200	SCOLM2	246	620	250	188,3	56,8 *	75,8 *	4-8
RAINDIS119	5.000	30,0	200	SCOLM3	246	670	250	199,4	61,4 *	81,9 *	4-8
RAINDIS120	5.500	32,0	200	SCOLM3	246	720	250	216,0	66,0 *	88,0 *	4-8
RAINDIS121	6.000	35,0	200	SCOLM3	246	770	250	227,2	70,6 *	94,1 *	4-8
RAINDIS122	6.500	37,0	200	SCOLM3	246	820	250	238,4	75,2 *	100,2 *	4-8
RAINDIS123	7.000	40,0	200	SCOLM3	246	870	250	249,6	79,7 *	106,3 *	4-8
RAINDIS124	7.500	42,0	200	SCOLM4	246	920	250	260,8	84,3 *	112,4 *	4-8
RAINDIS125	8.000	45,0	200	SCOLM4	246	970	250	277,4	88,9 *	118,5 *	4-8
RAINDIS126	8.500	47,0	200	SCOLM4	246	1020	250	288,5	93,5 *	124,7 *	4-8
RAINDIS127	9.000	50,0	200	SCOLM4	246	1120	250	310,9	102,7 *	136,9 *	4-8
RAINDIS128	10.000	55,0	300	SCOLM4	246	970	300	317,5	88,9 *	118,5 *	4-8

* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

PER DIMENSIONAMENTI CON VOLUMI SUPERIORI A QUELLI RIPORTATI IN TABELLA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.